



Jako uziom należy wykonać uziom otokowy bednarką FeZn 30x4mm. W przypadku nie uzyskania wymaganej oporności uziemienie należy dobić szpile w celu uzyskania wymaganej oporności. $R \leq 10\Omega$.

Wszystkie metalowe konstrukcje wsporcze należy uziemić.

ECOKUBE			
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA			
Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź			
Inwestor:	Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców		
Zadanie inwestycyjne:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE		
Nazwa opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE	Branża: elektryczna	Faza: P.B
Tytuł rysunku:	Instalacja uziomowa osadnika wtórnego II (ob. 10)	Skala: 1:100	Data: 01.2019
PROJEKTOWAŁ tech. Janusz Bojanowski OPRACOWAŁ inż. Artur Klarecki SPRAWDZIŁ inż. Zbigniew Wojnarowski	NR UPRAWNIEŃ 195/68, 248/89 WŁ GP.II-8346-263/76	PODPIS	Nr rysunku: 3/E