



Jako uziom należy wykonać uziom otokowy bednarką FeZn 30x4mm. W przypadku nie uzyskania wymaganej oporności uziemienie należy dobić szpile w celu uzyskania wymaganej oporności.  $R \leq 10\Omega$ .

Wszystkie metalowe konstrukcje wsporcze należy uziemić.

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| ECOKUBE   |  | TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA  |                        |
|   |  | Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź                             |                        |
| Inwestor:   |  | Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców            |                        |
| Zadanie inwestycyjne:   |  | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE                    |                        |
| Nazwa opracowania:  |  | PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE | Faza: PW               |
| Branża:   |  | elektryczna   |                        |
| Tytuł rysunku:  |  | Instalacja uziomowa osadnika wtórnego I (ob. 9)                                     | Data: 26.03.2019       |
| Skala:  |  | 1:100   |                        |
| PROJEKTOWAŁ:<br>tech. Janusz Bojanowski<br>OPRACOWAŁ:<br>inż. Artur Klarecki<br>SPRAWDZIŁ:<br>inż. Zbigniew Wojnarowski |  | NR UPRAWNIEN<br>195/68, 248/89 WŁ<br><br>GP.II-8346-263/76                          | Nr rysunku:<br><br>2/E |