



SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o.

56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 62 785 51 54, fax 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna
Kapitał zakładowy: 15.626.000 PLN

WK-...../2022

Syców

.....
.....
.....

W odpowiedzi na Pana/Pani wniosek z dnia w sprawie montażu dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej podajemy poniżej warunki techniczne montażu licznika wody bezpowrotnie zużytej

Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza

Wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik do ogrodu)

W rozliczeniach pomiędzy SGK Sp. z o.o. a Odbiorcą ilość wody bezpowrotnie zużytej, może zostać ustalona na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy z uwzględnieniem niżej opisanych warunków technicznych:

1. Woda pobierana za pomocą dodatkowego wodomierza nie może być odprowadzana do kanalizacji Spółki.
2. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a dodatkowy wodomierz – w odległości 1,5m od wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę budynku w kierunku punktu czerpального.
3. Na odcinku instalacji za dodatkowym wodomierzem, a punktem poboru wody do podlewania nie może być zamontowana żadna kształtka (np. trójnik), umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody. Instalacja nie może być także wbudowana w ścianę, podłogę lub zabudowana.
4. Miejsce wbudowania dodatkowego wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
5. Przed dodatkowym wodomierzem należy zamontować zawór odcinający.
6. Wodomierz DN 15 – powinien być zamontowany zgodnie z dokumentacją producenta w pozycji poziomej. W związku z wprowadzonym usprawnieniem rozliczeń wody

bezpowrotnie zużytej rekomendujemy montaż wodomierza firmy APATOR smart+, przystosowanego do zamontowania nakładki radiowej.

7. Odbiorca na własny koszt i we własnym zakresie wykonuje prace związane z budową podejścia pod dodatkowy wodomierz łącznie z zakupem i montażem wodomierza.
8. Po zamontowaniu dodatkowego wodomierza, należy ten fakt zgłosić pisemnie do SGK celem sprawdzenia poprawności montażu i zaplombowania podlicznika oraz złożyć wniosek o zmianę umowy na dostawę wody.
9. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizację dodatkowego wodomierza odpowiada Odbiorca.
10. Usługodawca ma prawo wstrzymać odliczanie ilości zużytych ścieków, jeżeli stwierdzi niesprawność, lub brak ważnej legalizacji dodatkowego wodomierza.
11. W związku z wdrażanymi systemami zdalnych odczytów w przypadku zamontowania u Odbiorcy licznika mechanicznego, jako licznika głównego SGK przeprowadza montaż nakładek do zdalnych odczytów i odczyty będą odbywały się zdalnie.

Dlatego odczyty dodatkowego wodomierza wykonywane będą w zależności od zamontowanego wodomierza głównego:

- wodomierze mechaniczne główne bez nakładki- odczyty liczników dodatkowych jak dotychczas, przez pracownika SGK,

- wodomierze mechaniczne główne z nakładką, przez SGK w sposób zdalny- odczyty liczników dodatkowych bez nakładki w sezonie letnim poprzez podanie odczytu samodzielnie przez Odbiorcę usług,

- wodomierze mechaniczne główne z nakładką, przez SGK w sposób zdalny- odczyty liczników dodatkowych z nakładką -zdalnie

- w przypadku zamontowania u Odbiorcy licznika ultradźwiękowego, jako licznika głównego, dokonywanie regularnych odczytów wskazań dodatkowego wodomierza - znajduje się po stronie Odbiorcy. Przy zamontowanym liczniku dodatkowym firmy APATOR, smart+ istnieje możliwość montażu nakładki służącej do zdalnych odczytów licznika dodatkowego.

Zużycie zmierzone przez wodomierz główny będzie wskazaniem zużycia wody, a zużycie zmierzone przez dodatkowy wodomierz pomniejszy ilość odprowadzonych ścieków.

12. Wydane warunki ważne są przez okres 2 lat.